


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ

Наименование МТР: насосы промышленного назначения CAFFINI, KOSHIN или аналоги

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Перекачиваемая среда		Сильнозагрязнённые жидкости
1.2	Подача в рабочей точке, в диапазоне	м³/ч	25 - 30
1.3	Напор в рабочей точке, в диапазоне	м	15
1.4	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде	мм	50
1.5	КПД, не менее	%	_____
1.6	Макс. рабочее давление	бар	_____
1.7	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	+5+25
1.8	Конструктивные параметры		Диафрагменный насос
1.9	Материал корпуса, не хуже		_____
1.10	Материал рабочего колеса (мембраны), не хуже		NBR
1.11	Уплотнение вала насоса		_____
1.12	Метод монтажа		
1.13	Диаметр всасывающего \ выходного патрубка	мм	100 \ 100
1.14	NPSH, не более	м	_____
2.	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1.	Мощность, не более	кВт	3,0
2.2.	Напряжение сети	В	380
2.3.	Частота тока	Гц	50
2.4.	Номинальный ток	А	
2.5.	Скорость вращения	об/мин	
2.6.	КПД двигателя при полной нагрузке, не менее	%	
2.7.	Класс защиты двигателя, не ниже		
2.8.	Класс защиты коробки выводов, не ниже		
2.9.	Тепловая защита		
2.10	Тип двигателя		
3.	Требования к комплекту поставки		
3.1.	Насос	Комп.	
3.2	Двигатель	Комп.	
3.3.	Муфта	Комп.	
3.4.	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Шт.	2
3.5.	Инструкция эксплуатации на русском языке	Шт.	2
3.6.	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	24

ФИО Ответственного:	Абибуллаев Дмитрий Александрович
Должность:	Начальник УБО ГОКС
Телефон / Факс:	207-25-97, 17-12
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	