



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

10.03.2021г №ТУ-05-0249

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» для обеспечения водоснабжения объекта: «Торгово-офисный центр «Захар», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 106:

1. Водопроводные линии Дн-250 мм от водовода Д-400 мм и водовода Д-1200мм по ул. Ново-Садовая до наружной стены здания Заказчика, общей протяженностью ориентировочно 115 п.м.

2. ПГ предусмотреть по нормам.

Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет 37,41 м3/сут; пожаротушение: внутреннее – 5л/с, наружное – 35л/с, автоматическое – 40л/с.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий