

Е.С. Фролов

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: Молодежный пер. 19А(б/х )

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКР-дод-1-3-645.5  
*н/з 12.02.2014*

В.А. Аргамонов

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ	Ед. изм.	Объём	Примечание	
						Проверка	Исправление
1	Внутриквартальная дорога	вскрытие	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 10 см	м2	22	✓	2*2*1 шт 3*3*2 шт
2			Разборка щебеноочного основания толщ. 20 см	м3	4,4	✓	22*0,2
3	Траншея -2 шт		Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , объем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	27	✓	2*2*3 -1 шт 3*3*3 -2 шт
4	лотки		Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	2,6	✓	
5			Ремонт бетонных лотков	шт	3	✓	
6	арки		Заделка арок кирпичом керамическим	шт/м3	4/0,12	✓	
7	K/л		Установка пробки ГЗУ	шт	2 24	✓	
8	трубы чугун φ 150 мм	Износ, трещины	Бестраншейная прокладка полипропиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы	м	50	✓	
9			Погрузка и перевозка мусора на 10 км	тн			По расчету
10	Благ-во		Обратная засыпка котлована песком с уплотнение и проливом водой	м3	29,6	✓	
11	Внутриквартальный проезд		Восстановление проезда: Устройство щебеноочного основания толщ 20 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-600	м2	22	✓	
12			Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка II ГОСТ 9128-97, толщ.6 см	м2	22	✓	
13			Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка III ГОСТ 9128-97 толщ. 4 см.	м2	22	✓	

Начальник ЦЭК  
Бедуний инженер ОКР

Юданычев Д.Е.  
Авдеева Т.В.