

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

2021 (декабрь)

Дефектная ведомость № 6600 ВД.07-217  
№ КС-2021-С-3-675.2

на капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной по адресу: Пугачевский тракт, 16  
(инв №6/н)

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник УКСиР  
В.А. Арамонов

№	Виды конструктивных элементов	Обоснование выполнения работ	Виды работ	Ед. изм.	Объем м	Примечание
1	Внутриквартальная дорожка	вскрытие	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см	м <sup>2</sup>	18	3х3х2
2			Разборка щебеночного основания толщ. 20 см	м <sup>3</sup>	18	
3			Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором, объем ковша 0,65 м <sup>3</sup> с погрузкой и вывозом на 15 км	м <sup>3</sup>	40,5	3х3х4,5
4			Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 15 км	м <sup>3</sup>	1,2	
5	лотки		Ремонт бетонных лотков	шт.	4	
6	арки		Заделка арок кирпичом (керамическим)	м <sup>3</sup>	9,12	
7	К/л		Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков мотопомпой	шт чел/час	2 24	
8	Труба керамика Д-150 мм	излом	Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы	п.м.	75	
10	Благ-во		Обратная засыпка котлована песком с уплотнением и проливом водой	м <sup>3</sup>	41,7	
11	Внутриквартальный проезд		Устройство щебеночного основания толщ 20 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-600	м <sup>2</sup>	18	
13			Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого. марка П1 ГОСТ 9128-97, толщ. 6 см	м <sup>2</sup>	18	

14		Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка Ш ГОСТ 9128-97 толщ. 4 см.	м <sup>2</sup>	18	
----	--	---	----------------	----	--

Начальник ЦЭК

*Выписка со счета  
погн. и переводом цифр на*

Юданычев Д.Е.

*14,3 0,4  
по расценке*

Ведущий инженер ОКР

*0,7*

Авдеева Т.В.