

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР

В.А. Артамонов

на капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной по адресу: Енисейская 52

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ККС-2021-С-3-676.4

(инв. № бесхозные сети)
17.07.21 от 15.07.21

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Тротуар	вскрытие	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см	м2	12	2*2*3 шт
2			Разборка щебеночного основания толщ. 15 см	м3	1,8	
3	Траншея		Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором, объем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	27	2*2*2*3 шт
4	3 шт		Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой до 10 км	м3	0,8	
5	3 колодца		Очистка к/колодцев от пыли и грязи	м3	0,3	
6	лотки	Разрушение	Ремонт бетонных лотков	шт	3	
7	арки	Разрушение	Заделка арок керамическим кирпичом	м3	0,15	5 арок
8	К/л		Установка пробки ПЗУ, <i>выска</i> над <i>дающими участка трубы</i> Перекачка стоков мотопомпой	шт ч	2 24	
9	трубопро вод	Износ керам. трубы ф 200 мм	Бестраншейная прокладка полистиленовой трубы ПЭ 100 Ду 225*13,4 мм методом разрушения старой трубы	м	19	
10	Благ-во		Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением и проливом	м3	27,8	
11			Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 10 км	тн		по расчету
12	Благ-во	Восстановление	Восстановление внутриквартальной проезды :	м2	12	

		Устройство щебеночного основания толщ 15 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-400			
		Устройство а/бетонного покрытия толщ 5 см, а/б смесь	тип Д	Нарыв III	

Начальник ЦЭК

Юданьчев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР

Авдеева Т.В.

Исполнила инженер ЦЭК
Накарякова С.Н.
тел.8(846)207-28-14 доб 5213