

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Энергетик ООО «СКС»

Нагорный С.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Начальник УКСиР

Е.Г. Зелих

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-349
для капитального ремонта РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок

Инв № 134

Адрес : КНС-13

судебность в-с нег н/с напорные

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	РУ-0.4кВ Секция №1, №2	Сквозная коррозия корпус распределительного шкафа	Демонтаж вводно-распределительного шкафа НКУ-М с автоматическими выключателями (800х600х2100)	шт	7	
2			Демонтаж вводного шкафа НКУ-М(800х600х2100)	шт	2	
3			Демонтаж секционного шкафа НКУ-М(800х600х2100)	шт	1	
4			Отключение жил кабеля АСБ 3х240 от трансформаторов ТМ 400/6/0,4	шт	8	
Раздел 2. Монтажные работы						
5	Шкаф ЩО-70		Монтаж вводно-распределительного шкафа с автоматическими выключателями (800х600х2100)	шт	7	
6			Монтаж секционного шкафа (800х600х2100)	шт	1	
7			Монтаж вводного шкафа (800х600х2100)	шт	2	
8			Подключение жил кабеля АСБ 3х240 от трансформаторов ТМ 400/6/0,4	шт	8	
9			Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе, алюминиевая сечением: 350 мм2	м	27	

Начальник ЦКНС

Начальник участка №5

Ведущий инженер ОКР

Поселеннов В.И.

Грачев М.А.

Авдеева Т.В.

Поселеннов В.И.
9 апр 14г
8-987-161-29-93