


Согласовано:

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План сетей В1. М1:500	
3	Профили В1. Таблица колодцев В1. Детализовка В1	
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ТП 3.008.9-6/86	Подземные д/н трубопроводы из а/ц, керамических, пластмассовых и чуждных труб. Выпуск 0.	
Серия 5.905-26.04	Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицирован. гор. и населенных пунктах.	
серия 901-09-11.84 (Альбом 4)	Колодцы водопроводные.	
СП 31.13330.2016	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения	
	Прилагаемые документы	
187 / 05 - 00 - НВ - Б-2, С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	1 лист
АПЗ-318 от 26.08.2021	Архитектурно-планировочное задание	
	Департамента градостроительства г.о. Самара	
Н Д-05-141-В от 12.07.21г.	Договор ООО "СКС"	
приложения №1 и №2		
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.		
Главный инженер проекта  Прокопьев Д.В.		

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

Наименование системы	Потребный напор. м. в. ст.	Расчетный расход			уст. мощ. кВт.	Примеч.
		м3/с	м3/час	л/сек		
В1 Секции Б-2-1		44,75	7,07	2,94		
В1 Секции Б-2-2	66,0/68,0	43,50	6,89	2,88		
В1 Секции Б-2-3		30,25	5,33	2,31		
В1 Секции Б-2-4		30,25	5,33	2,31		
Итого расход В1 секций ж/д		148,75	24,62	10,44		
В2 Секций ж/д	71,0			3х2,5		

Общие указания

Проект наружного водоснабжения проектируемой жилой застройки в границах улиц Леитенанта Шмидта, Профсоюзная, Саперная в Октябрьском районе г. Самары, IV очереди строительства жилого 17-ми этажного дома из 4х секций Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4 выполнен на основании задания ГИПа, Архитектурно-планировочного задания Департамента градостроительства г.о. Самара АПЗ-318 от 26.08.2021; ООО "СКС" приложения №1 и №2 к типовому договору о подключении к централизованной системе водоснабжения ООО "Самарские коммунальные системы" N Д-05-141-В от 12.07.21г., и архитектурно-строительных чертежей.

Гарантированный напор в сети В1-20м.

Проект выполнен согласно согласно СП 31.13330.2016, СП 40-102-2000.

Водоснабжение проектируемых жилых секций осуществляется проектируемыми вводами 2d160мм от существующей магистральной сети В1 d300мм ПЭ100 по ул.Шевченко.

Водопровод проектируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 d160x14,6мм "питьевая" ГОСТ 18599-2001. Расход на наружное пожаротушение 30 л/сек.



Наружное пожаротушение здания осуществляется от существ. пожарных гидрантов, расположенных на существующей магистральной сети В1 d300мм по ул.Шевченко вдоль проектируемых домов.

Трубы В1 укладываются на основания по Типовым Сериям 3.008.1-7, 3.008.9-6/86.

Засыпку траншей до низа дорожной одежды выполнить песком средней крупности с последующим уплотнением до коэффициента 0,95, в случае попадания насыпного грунта в основание трубопроводов предварительно произвести выборку грунта до материка.

До начала производства работ отметки пересечения с подземными коммуникациями уточнить шурфованием. При несовпадении отметок с проектными необходимо выполнить корректировку проекта. Необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ на засыпку траншей при укладке наружных сетей водоснабжения, согласно СП 31.13330.2016.

Перед началом строительства на участке выполнить планировку навала грунта.

						187 / 05 - 00 - НК - Б-2			
						Жилая застройка в границах улиц  Лейтенанта Шмидта, Профсоюзная, Саперная в Октябрьском районе г. Самары. IV очередь строительства			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	17-ти этажный, четырехсекционный, жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной. Секции Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Прокопьев Д.В.					Р	1	4
Разработ.		Шельдяшева							
						Общие данные	ООО " МСП ГРАД "		