



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Георгия Митирева проезд, д.1. г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fnsamara.ru, http://www.63.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

Главному управляющему директору
ООО «Самарские коммунальные системы»

В. В. Бирюкову

443056, г. Самара,
ул. Луначарского, 56

24.02.2015 г. № 04-05/2822

На № _____ от _____

О согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов для водопроводной воды из водозабора п. Управленческий.

Уважаемый Владимир Вячеславович!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, в связи с Вашим обращением, в виду отсутствия альтернативных источников водоснабжения в п. Управленческий, согласовывает максимально допустимые временные отклонения от гигиенических нормативов качества воды из подземных источников водозабора п. Управленческий по показателям:

- общая жесткость не более 15Ж;
 - общая минерализация не более 1650 мг/дм;
 - общее железо не более 0,6мг/л;
 - сульфаты не более 650 мг/дм;
 - мутность не более 2,5 мг/дм
- Срок действия отклонений до 01.12.2017г.

Одновременно напоминаем, что решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества питьевой воды принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации, когда обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным способом и лишь при одновременном выполнении Вами всех условий, предусмотренных пунктами статьи 23 Федерального Закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также пунктом 2.6.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Отклонения от гигиенических нормативов допускаются на максимально ограниченный срок, при отсутствии угрозы здоровью населения в период действия отклонений, обеспечении населения информацией о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

С уважением,
руководитель Управления

Н.М. Сергеева