

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПТУ

Е.А. Шаров

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР

А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-298.2

на капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной уличной, расположенной по адресу: Фрунзе, 111

(инв № 8139)

192 от 18.04.2022

№	Виды конструкций и элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Внутрив артезиальный проезд, зав одной котлован- 1 шт	вскрытие	Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором, объем ковша 0,5 м³ с погрузкой и и перевозкой грунта на 15 км	м3	7,5	
2	Внутрив артезиальный проезд, зав одной котлован- 1 шт	вскрытие	Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой до 15 км	м3	0,15	
3	Дорога 1 категории	вскрытие	Разборка а/бетонного покрытия толщ. 19 см (нижний слой - 2 слоя по 7 см каждый и верхний слой толщ. 5 см)	м2	9	
4	Дорога 1 категории	вскрытие	Разборка верхнего слоя основания из щебня толщ. 10 см фр. 20-40 см	м2	9	
5	Дорога 1 категории	вскрытие	Разборка нижнего слоя основания из щебня толщ. 14 см фр. 40-70 см	м2	9	
6	Дорога 1 категории	вскрытие	Разработка грунта 2 кат. в котловане экскаватором, объем ковша 0,5 м³ с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 15 км (под колодец)	м3	25,42	
7	Земляные работы	Обратная засыпка	Разработка грунта 2 кат. в котловане вручную с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 15 км	м3	1	
8	Земляные работы	Обратная засыпка	Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом водой под дорогой и засыпка колодца	м3	26,42	
9	Земляные работы	Обратная засыпка	Очистка к/колодцев от ила и грязи	м3	0,2	

13	Лотки	Износ	Ремонт бетонных лотков		шт	2	
14		Разрушены	Заделка арок керамическим кирпичом		м3	0,08	
15	трубопровод	Износ керам. трубы ф 250 мм	Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 17 Ду 250 методом разрушения старой трубы с помощью пневмопробойника		м	20	
16	Сущ. Колодец-1 шт	Разрушение колодца	Демонтаж кирпичного колодца в 1/2 кирпича Ду 1000 мм		м3	0,7	
17	Сб.ж/б колодец - 1 шт		Устройство сборного ж/бетонного колодца Ду1000 мм: Плита днища ПН-10-1 шт КС-10-9 -3 шт , <i>КС-10-9-10-1</i> Плита перекрытия дорожная Ду1000 мм-1 шт КО-6-6 шт Люк тяжелый тип Т-1 шт М/к лестница С-7-1 шт Масляная покраска м/к за 2 раза		шт	1	
	Благ-во	Восстановление покрытия	Восстановление а/бетонного покрытия дороги I категории по <i>постоянной</i> схеме		м2		Силами 21 века

И.о. начальника ЦЭК

Каргаев Д.О..

Ведущий инженер ОКР УКСир

Помиякушина М.А.

Инженер ЦЭК

Накарякова С.Н