


Техническое задание № 3
на выполнение экспертизы промышленной безопасности приточных и вытяжных
вентиляторов на складе хлора ГОКС

	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Р/с 40702810100000047317 Банк ГПБ (АО)
2	Основание для проведения работ	Окончание назначенного срока службы.
3	Наименование и местоположение объекта	Склад хлора (включая хлораторную) г. Самара, ул. Обувная 136, опасный производственный объект III класса опасности
4	Источник финансирования	Производственная программа
5	Цель и назначение	Экспертиза промышленной безопасности, с целью определения соответствия технического устройства требованиям промышленной безопасности и определение возможности, условий, сроков дальнейшей эксплуатации технического устройства.
6	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	-Вентилятор вытяжной В-Ц4-70,8000м ³ /час., 950об/мин; -вентилятор вытяжной В-Ц4-70, 8000м ³ /час., 1450 об/мин; -вентилятор вытяжной В-Ц4-70,2600м ³ /час., 1420 об/мин; -вентилятор приточный В-Ц4-70,6200м ³ /час., 950 об/мин; -вентилятор приточный В-Ц4-70,5100м ³ /час., 950 об/мин.
7	Режим работы производства	Периодическое включение вентиляторов
8	Состав работ	Экспертиза промышленной безопасности, выполненная в соответствии с требованиями, действующих нормативных документов и действующего законодательства РФ
9	Состав и виды работ, выполняемых Исполнителем.	Все работы выполняются Исполнителем в том числе и обеспечение регистрации заключений экспертиз в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора
10	Требование к Исполнителю	Наличие лицензии на право проведения ЭПБ,

	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		наличие экспертов, аттестованных в области Э 9 ТУ
11	Требования к используемому оборудованию	Все необходимое оборудование, комплектующие изделия, инструменты, оснастка перед началом производства работ находится в наличии у Исполнителя
12	Состав разделов документации и требования к их содержанию	Заключение ЭПБ в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, ФНП «Правил проведения экспертиз промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420
13	Исходные данные для выполнения работ	1. Техническое задание на выполнение экспертизы 2. Ранее выданное заключение 3. Паспорта вентиляторов.
14	Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Три месяца
15	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Один экземпляр в печатном варианте и электронном виде
16	Дополнительные требования и особые условия	1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующей нормативных документов 2. Перед началом производства работ руководители и персонал Исполнителя проходят инструктажи в СОТ 3. Исполнитель получает разрешение на выполнение работ, с оформлением допуска на объект, и выполняет организационные мероприятия по ОТ и ПБ при производстве работ на действующем предприятии.

Руководитель группы
по промышленной безопасности СОТ



Т.П. Миронова