


Техническое задание № 5  
на выполнение экспертизы промышленной безопасности аппарата обезвреживания хлора на  
складе хлора НФС-2

	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Р/с 40702810100000047317 Банк ГПБ (АО)
2	Основание для проведения работ	Окончание назначенного срока службы.
3	Наименование и местоположение объекта	Склад хлора (включая хлораторную) г. Самара, Студеный овраг. Опасный производственный объект III класса опасности
4	Источник финансирования	Производственная программа
5	Цель и назначение	Экспертиза промышленной безопасности, с целью определения соответствия технического устройства требованиям промышленной безопасности и определение возможности, условий, сроков дальнейшей эксплуатации технического устройства.
6	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Аппарат обезвреживания хлора «ХПА-9000К» внутренней диаметр -1350 мм., разряжение 3500 кгс/см <sup>2</sup> . Длина -2440мм. Высота-1200мм. Рабочая среда 10%р-р, N <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> в воде. Насос ХЦМ 20/25М-2 шт. - вентилятор ВР 6-28-8сх., 1500об/мин, 7830м <sup>3</sup> /час-2шт.
7	Режим работы устройства	аварийный
8	Состав работ	Экспертиза промышленной безопасности, выполненная в соответствии с требованиями, действующих нормативных документов и действующего законодательства РФ
9	Состав и виды работ, выполняемых исполнителем.	Все работы выполняются Исполнителем в том числе и обеспечение регистрации заключения экспертизы в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора
10	Требование к Исполнителю	Наличие лицензии на право проведения ЭПБ, наличие экспертов, аттестованных в области Э 9 ТУ

	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
11	Требования к используемому оборудованию	Все необходимое оборудование, комплектующие изделия, инструменты, оснастка перед началом производства работ находится в наличии у Исполнителя.
12	Состав разделов документации и требования к их содержанию	Заключение ЭПБ в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, ФНП «Правил проведения экспертиз промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420
13	Исходные данные для выполнения работ	1. Техническое задание на выполнение экспертизы 2. Паспорта на оборудование 3. Заключение ЭПБ от 2018 г.
14	Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Три месяца
15	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Один экземпляр
16	Дополнительные требования и особые условия	1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующей нормативных документов 2. Перед началом производства работ руководители и персонал Исполнителя проходят инструктажи в СОТ 3. Подрядчик получает разрешение на выполнение работ, с оформлением допуска на объект, и выполняет организационные мероприятия по ОТ и ПБ при производстве работ на действующем предприятии.

Руководитель группы  
по промышленной безопасности СОТ



Т.П. Миронова