



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

08.12.2021 №ТУ-05-1315

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Водопроводная линия Дн-315 мм»** в рамках обеспечения водоотведением объекта: «Жилой комплекс из 4-х 8 этажных секций с подземным паркингом», расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, просека Третья в следующем объеме:

1. Водопровод Дн-315 мм по местному проезду от водопровода Д-300 мм по Третьей просеке, протяженностью ориентировочно 140 п.м. Выполнить мероприятия по закольцовке с водопроводом Дн-315 мм по местному проезду, предусмотренного в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения от 23.11.2021 №Д-05-0310-В между ООО «Самарские коммунальные системы» и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Статус».

2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий