



ООО «Самарские коммунальные системы»  
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056  
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05  
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

26.01.2022 №ТУ-05-0063

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные  
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Канализационная линия Дн-225 мм. Канализационная линия Дн-160 мм. Канализационные выпуски Дн-110 мм»** в рамках обеспечения водоотведением объектов: «Жилые дома повышенной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями: I пусковой комплекс — жилой дом №1 (секции 1.1,1.2,1.3), расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Кировский район, 18 км. Идентификатор объекта р-7630» и «Жилые дома повышенной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями: II пусковой комплекс — жилой дом №2 (секции 2.1,2.2,3.1,3.2,3.3), расположенные по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Кировский район, 18 км. Московского шоссе. Идентификатор объекта р-2392», в следующем объеме:

1. Канализационная линия Дн-225 мм от канализационной линии Д-300 мм в районе дома №18 по Московскому шоссе 18 километр до границы земельного участка, протяженностью ориентировочно 325 п.м.

2. Четыре канализационных выпуска Дн-110 мм от наружной стены фундаментов секций 1.1, 1.2, 1.3 жилого дома №1, общей протяженностью ориентировочно 16 п.м и далее канализационная линия Дн-160 мм до проектируемой канализационной линии Дн-225 мм, протяженностью ориентировочно 125 п.м.

3. Шесть канализационных выпусков Дн-110 мм от наружной стены фундаментов секций 3.1, 3.2, 3.3, 2.1, 2.2 жилого дома №2, общей протяженностью ориентировочно 24 п.м и далее канализационная линия Дн-225 мм до проектируемой канализационной линии Дн-225 мм на границе земельного участка, протяженностью ориентировочно 180 п.м.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель  
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий