

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКСиР  
ООО «Самарские коммунальные системы»  
А. Е. Панов

Организация-заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы»  
Подразделение: ГВС

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №КСКС-2022-В-3-89

Капитальный ремонт фасада здания бытовых помещений ГВС, ул. Ульяновская 2/4  
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв.: 359

Адрес: Насосной станции I и II подъема ГВС, Ульяновская 2/4

подрядный способ

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Стены	Ржавые протечи, загрязнение и выцветание наружной отделки, отслоение штукатурки фасада.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых	м <sup>2</sup>	130	
2			Ремонт штукатурки фасада по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщ слоя до 20 мм	м <sup>2</sup>	113,4	
3			Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску водоземлюсионными красками простых с землей и лесов	м <sup>2</sup>	113,4	
4			Отрунтовка ранее окрашенного фасада под окраску водоземлюсионными красками сложных с землей и лесов	м <sup>2</sup>	188,4	
5			Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасада простых за 2 раза с землей и лесов	м <sup>2</sup>	188,4	
6	окна	Отслоение и выцветание краски,	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расч до 35 % (краска цвет белая) со стороны фасада	м <sup>2</sup>	20	
7	откосы		Ремонт штукатурки наружных откосов цементно-известковым раствором. Шпатлевка поверхности откосов под окраску толщ. 2 мм и грунтовка. Окраска откосов в/эмульсион. составом (белая)	м <sup>2</sup>	1,5	
8	Дверь	Отслоение краски	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной двери за 2 раза с расч до 35 % (краска цвет серый)	м <sup>2</sup>	4	
9	Строительный мусор		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	По расчету	
10	Строительный мусор		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 25 км	т	По расчету	

Начальник ГВС / Т. А. Перова/  
Инженер 2 кат. ОКР / О.Н. Печенкина /  
Начальник участка / Д.В. Коротун/