

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ПТУ

 Е.А. Шаров

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР

 А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №КСКС-2022-С-3-298.6

Капитальный ремонт линии канализационной хоз.фекальной внутриквартальной, расположенной по адресу: ул. Агибалова 12 (Шэтап)

(инв № 700367)

№ п/п	Виды конструктив ных элементов	Описание дефектов	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов			
			Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	к/колодез арка	разрушение	Заделка арок керамическим кирпичом	м3	0,06	2 арки
2	К/л		Ремонт бетонного лотка канализационного колодца (бетон марки М 200)	шт	2	
3			Монтаж м/к лестницы С-09	шт	1	
			Огрунтовка за 1 раз	м2	2,2	
			Покраска м/к за 2 раза ПФ-115			
4	Трубопровод	Износ чугунной трубы ф 150 мм	Бестраншейная замена трубопровода полиэтиленовыми патрубками (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) ПЭ 100 Ду 160 мм	м	12	
5			Погрузка и перевозка мусора на 15 км	тн	По расчету	

Начальник ЦЭК

Ведущий инженер ОКР

 Юданычев Д.Е.

 Помякушина М.А.