

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68; E-mail: und163@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, 45 «А»; тел. (846) 261-65-27; E-mail: ondsamara@yandex.ru

Предписание № 1016/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Обществу с ограниченной ответственностью «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице законного представителя юридического лица – Главного управляющего

фамилии, имени, отчества, индивидуального предпринимателя (гражданина), владения собственностью,

директора Бирюкова В.В.

(имущества)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского
округа Самара по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности
(наименование органа ГПН)

городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области Берестинского Александра
Дмитриевича № 1016 от «29» февраля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «30» марта 2016 г. с 14 часов 00 минут
по 15 часов 00 минут, «01» апреля 2016 г. с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут проведена
внеплановая проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности городского округа
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области – государственным инспектором городского округа Самара
по пожарному надзору Догдаевым Павлом Анатольевичем Общества с ограниченной
ответственностью «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», расположенного по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

адресу: 443011 г. Самара, ул. Советской Армии, 298 совместно с Быковым Николаем

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Николаевичем (по доверенности Главного управляющего директора ООО « САМАРСКИЕ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» от 18.03.2016 г. № 38, Борщевским Михаилом Ивановичем –
заместителем начальника НФС-1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметк а (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
Здание столярной мастерской				
1.	Помещения столярной мастерской не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) ч. 4 ст. 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А10, таблица А3, п. 9.2. НПБ 110-03 таблица 3 п. 9.2.	10.02.2017 г.	
Станция 3 «А»				
2.	Допущено повреждение покрытия строительных конструкций (металлических балок).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (в редакции от 17.02.2014 г), п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя	10.02.2017 г.	

		с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городского
(должность, фамилия, инициалы государственного
округа Самара по пожарному надзору –
инспектора по пожарному надзору)
инспектор отдела надзорной деятельности
городского округа Самара управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Самарской области Догадаев П.А.

«01» апреля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«01» апреля 2016 г.



Быков Николай Николаевич (по доверенности
(должность, фамилия, инициалы)

Главного управляющего директора
ООО «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ» от 18.03.2016 г. № 38)