



PKC
Самара

6 УКСиР — 16.05.2022
ООО «Самарские коммунальные системы»
ул. Луначарского, д. 56, г. Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

13.05.2022г № 05-0722

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект: «Водопроводная линия Ду-300 мм» в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Водопроводные сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов капстроительства к системам водоснабжения, в том числе: Детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек», расположенный по адресу: Барбошина Поляна, 10 просека, 1а; спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник», расположенный по адресу: Овраг Артек, д.124; спортивно-оздоровительный лагерь «Универсиада», расположенный по адресу: Студеный овраг, Третья линия, участок 15; спортивно-оздоровительный лагерь «Полет», расположенный по адресу: Овраг Артек, д.124; «Санаторий «Можайский-Самара», расположенный по адресу: Студеный овраг, 3-я линия, 34а», в следующем объеме.

1. Водопроводную линию 2Ду-300 мм по ул. Студеный Овраг, 3 линия и далее по ул. Барбаши Овраг до детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек» расположенного по ул. 10-я просека, 1а, от водопроводной линии Ду-300 мм расположенной в Студеном Овраге на территории СДТ «Победа Октября» по ул. 3 линия/8 линия.

2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий

Исп.: Котловский И.В.
вн. тел. 72-12