

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ПТУ


Е.А. Шаров

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР


А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СКЕ-2022-С-3-298.8.1.

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Венцека, 89

(инв. № 7071)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

№232 от 29.11.22



№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов			Ед. изм.	Объём	Примечание
			к/колодцы	Вскрытие (5*5)м	Очистка к/колодцев от сухого ила и грязи			
1	Внутриквартальный проезд				Разборка а/б покрытия внутриквартального проезда толщ 10 см	м2	25	
					Разборка щебеночного основания ф. 20-40 мм толщ 22 см	м3	5,5	
2	Заводной котлован (5*5*5)				Разработка грунта 2группы экскаватором вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы и вывозом на 15 км	м3	124,1	
3					Доработка грунта вручную, грунт 2 группы, с устройством каркаса крепления стенок из м/к труб Д1100 мм и деревянных щитов	м3	0,9	
4					Прокладка трубы ПЭ SDR100 Д150мм методом прокола по существующей трубе	м	20	
5					Обратная засыпка котлована песком	м3	125	
6					Заделка арок керамическим кирпичом	м3	0,4	4 арки
7					Устройство нижнего слоя из щебнем М 600 фр. 40-70 мм, толщиной 22 см	м3	5,5	

8			Восстановление а/б покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной 10 см на ширину траншеи (по временной схеме)	м2	25	
---	--	--	---	----	----	--

Начальник ЦЭК

Ведущий инженер ОКР



Юданычев Д.Е.



Помигушина М.А.