


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	СВ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	СВ000366

Наименование МТР: Преобразователь частоты FR-AF840-01800-2-60 (55/90кВт) с платой управления насосами и вентиляторами.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Преобразователь частоты, SLD:		55/90 кВт; 3х380...500В, 50Гц; 180А; Перегрузка 110% 60с; 120% 3с @40°C; IP00
1.2	Номинальный ток	А	180
1.3	Номинальная мощность	кВт	55
1.4	Напряжение питания	В	3-фазное, 380...500
1.5	Выходное напряжение		трехфазное
1.6	Вес	кг	43
1.7	Габариты	мм	435х550х250
1.8	SLD		Super light duty (110% в теч. 60 с, 120% в теч. 3 с)
1.9	LD		Light duty (120% в теч. 60 с, 150% в теч. 3 с)
1.10	ND		Normal duty (150% в теч. 60 с, 200% в теч. 3 с)
1.11	HD		Heavy duty (200% в теч. 60 с, 250% в теч. 3 с)
1.12	Указанная номинальная мощность двигателя соответствует максимально допустимой мощности при использовании 4-полюсного стандартного двигателя Mitsubishi Electric.		
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Срок службы, не менее	лет	5
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон:	207-25-26; вн. 64-04
Электронный адрес:	esFrolov@samcomsys.ru
Подпись:	
Главный инженер:	И.В. Давыдов
Подпись:	