


| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СВ |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СВ001404 |

Наименование МТР: Датчик давления ОТ-1, 0-10 бар 4,20мА, Wika 12092968

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|-------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| 1.1 | Диапазон измерений | бар | 0...10 |
| 1.2 | Выходной сигнал | мА | 4...20, 2-х проводной |
| 1.3 | Погрешность от предела измерений | % | 1,0 |
| 1.4 | Допустимое напряжение питания | В (пост.) | 18-36 |
| 1.5 | Тип присоединения к измеряемому процессу | | Через переходник со стандартного присоединения на штуцер М20х1,5 |
| 1.6 | Класс защиты | IP | IP67 |
| 1.7 | Допустимое давление перегрузки | бар | 32 |
| 1.8 | Давление разрушения сенсора | бар | 100 |
| 1.9 | Температура измеряемой среды | °С | -20...+125 |
| 1.10 | Масса | кг | 0,07 |
| 1.11 | Размер под ключ | мм | 22 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Гарантия, не менее | мес. | 24 |
| 2.2 | Требования к прибору | | Прибор соответствует требованиям ТУ РЕ 81.42 |
| 2.3 | Техническое обслуживание | | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| | |
|---------------------|--|
| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: | |