


| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Трубы и фасонные изделия к ним |
| № опросного листа: | № 10 | Код МТР в ЕНС РКС: РП | РП000011 |

Наименование МТР: Хомут ремонтно-соединительный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|---------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| 1.1 | Диаметр муфты | мм | DN500 (OD520-550) |
| 1.2 | Максимальное рабочее давление | МПа | Не менее 10МПа |
| 1.3 | Температура рабочей среды | °С | 0,4-80 |
| 1.4 | Материал хомута | | Корпус – нержавеющая сталь AISI 304 (08х18Н10), толщина стали не менее 0,8мм. Замок выполнен в форме пластины из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 3,5мм. Ширина хомута – 500мм |
| 1.5 | Рабочая среда | | Вода, сточные воды |
| 1.6 | Материал шпилек, гаек, шайб. . | | Нержавеющая сталь А2, А4 (AISI 304, AISI 321) Толщина шайбы не менее 1,2мм |
| 1.7 | Резиновое уплотнение | | Вафельного типа «КВАДРАТ»(EPDM) шаг стороны ячейки не более 12мм, толщина уплотнения не менее 8мм поделенная на самостоятельные секции. Резиновое уплотнение специальным клеем фиксируются к корпусу хомута. |
| 1.8 | Тип хомута | | двухзамковый с «П» образным фиксатором |
| 1.9 | Материал труб | | Сталь, Чугун, АЦ, ВЧШГ, ПВХ (НПВХ) |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Соответствие стандартам | | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание | | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 12 месяцев |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 18 месяцев |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ФИО Ответственного: | Шаров Евгений Александрович |
| Должность: | Начальник ЦЭВС-2 |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 207-25-12 |
| Электронный адрес: | eSharov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |