

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Очистка и обработка воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении (очистка питьевой воды)	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ0000095 (для НФС-1), ИБ0000028 (для ГВС)

Наименование МТР: **Полиоксихлорид алюминия (по ГОСТ Р 58580-2019)**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Порошок, гранулы, чешуйки от белого до кремового, желтого или светло-серого цвета	
1.2	Массовая доля основного вещества Al_2O_3 , не менее	%	30,0±3,0
1.3	Массовая доля хлоридов, в пределах	% масс	33,0±5,0
1.4	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более	% масс	1,0
1.5	Массовая доля железа, не более	% масс	1,0
1.6	Основность, в пределах	%	50-83
1.7	рН водного раствора, в пределах	ед	3,2-5,0
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1	Паспорт качества	шт.	1
2.2	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.3	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
2.4	Сертификат соответствия	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг)-для нужд ГВС и биг-бэг — для нужд НФС-1 (по условиям конкурсной документации)	
3.2	Базис поставки	г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 48	
Должность, ФИО инициатора закупки:		Главный технолог Таловыря Л.А.	
Телефон, электронный адрес		+7 (846) 338 04 87, lTalovyrya@samcomsys.ru	
Подпись:			
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки:		Директор по качеству Егорова Ю.А.	
Подпись:			