


|                    |                                      |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Заказчик:          | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Трубы и фасонные изделия к ним |
| № опросного листа: | № 10                                 | Код МТР в ЕНС РКС: | РП000255                       |

Наименование МТР: Разборное уплотнение раструбных соединений (РУРС)

| № п/п    | Наименование параметра (характеристики)                      | Размерность   | Требования заказчика   |
|----------|--|---------------|--|
| <b>1</b> | <b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |               |  |
| 1.1      | Диаметр доуплотнителя РУРС                                   | мм            | DN900 (Dmin 915 – Dmax 950)  |
| 1.2      | Максимальное рабочее давление                                | МПа           | Не менее 10МПа   |
| 1.3      | Рабочая среда  |               | Вода, сточные воды   |
| 1.4      | Температура рабочей среды                                    | °С            | 0,4-80   |
| 1.5      | Материал сегментов фланца прижимного                         |               | Сталь 25Л  |
| 1.6      | Материал сегментов фланца раструбного                        |               | Сталь 25Л  |
| 1.7      | Материал болтов, шпилек, гаск, шайб                          |               | Оцинкованная сталь с защитным покрытием Ст20   |
| 1.8      | Материал манжеты   |               | Этиленпропиленовый каучук (EPDM)   |
| 1.9      | Антикоррозийное покрытие                                     | мкр           | Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкр  |
| <b>2</b> | <b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>                           |               |  |
| 2.1      | Соответствие стандартам                                      |               | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN                                  |
| 2.2      | Подтверждение требований опросного листа                     |               | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3      | Техническое обслуживание                                     |               | Не требует технического обслуживания на весь срок службы.  |
| 2.4      | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию            | не менее, лет | 12 месяцев   |
| 2.5      | Срок службы до списания                                      | не менее, лет | 18 месяцев   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ФИО Ответственного:                 | Шаров Евгений Александрович  |
| Должность:                          | Начальник ЦЭВС-2   |
| Телефон / Факс:                     | +7 (846) 207-25-12   |
| Электронный адрес:                  | eSharov@samcomsys.ru   |
| Подпись:                            |   |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич   |
| Подпись:                            |  |