

Опросный лист на приобретение:
«Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 У/УН – 0»

Товар соответствует: ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 15150-69, СО 153-34.20.501-2003

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Тип трансформатора		ТМГ
1.2	Мощность	кВА	250
1.3	Напряжение ВН	кВ	10
1.4	Напряжение НН	кВ	0,4
1.5	Схема и группа соединения		У/УН-0
1.6	Диапазон/ступени регулирования		ПБВ 2 +-2,5%
1.7	Потери х., не более	Вт	540
1.9	Потери к.з., не более	Вт	3900
1.10	Их.х.	%	1,1
1.11	U х.х.		4,5
1.12	Климатическое исполнение		У 1(-45,+40 гр.С)

Согласовано:

Начальник СТП дирекции по электроснабжению

С.В. Новиков

Директор по электроснабжению

М.В. Гусев