



<b>Заказчик:</b>	<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>	<b>Группа материалов:</b>	<b>ДЛ</b>
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKC:	ДЛ000033

Наименование МТР: **Трансформатор силовой ТМГ12-250/10-У1(ХЛ1) или эквивалент**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Модель трансформатора:		ТМГ12- 250/10-У1; 6/0,4; У/УН – 0 или эквивалент
<b>2</b>	<b>Характеристики</b>		
2.1	Мощность нагрузки	кВА	250
2.2	Тип / серия		Силовой/ ТМГ-12
2.3	Номинальная частота	Гц	50
2.4	Тип установки		Напольный
2.5	Номинальное входное напряжение	кВ	6
2.6	Номинальное выходное напряжение	кВ	0,4
2.7	Уровень шума	дБА	Не более 55
2.8	Напряжение короткого замыкания при 75°C (±10%) (указывается при отличии от стандартного)	%	+/- 4,5
2.9	Схема и группа соединения обмоток (Д/У, У/У, У/З, или нестандарт.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН))		У/У
3.0	Потери холостого хода	Вт	Не более 425
3.1	Потери короткого замыкания	Вт	Не более 3250
3.2	Ток холостого хода	%	Не более 1.4
3.3	Гарантийный срок	мес	Не менее 60

ФИО Ответственного	Ануприенко Сергей Яковлевич
Должность:	Ведущий инженер СГЭ
Телефон/Факс:	+79878196971
Электронный адрес:	Anuprienko_sy@volcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Главный энергетик Сабанов А.А.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	