


Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа	
-----------	-------------------------------------	-------------------	--

Наименование МТР: Фекальный насос

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Единица измерения	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Рабочая среда	Загрязненная вода	
1.2	Диапазон температуры перекачиваемой жидкости	°С	От +1 до + 40
1.3	Температура окружающей среды	°С	От 0...+40
1.4	Тип		погружной
1.5	Подача в рабочей точке	МЗ/ч	от 50 до 70
1.6	Напор в рабочей точке	м	от 15 до 20
1.7	Частота вращения	Об/мин	1450
1.8	Мощность электродвигателя не более	кВт	3,7
1.9	Максимальная глубина погружения	м	5
1.10	Напряжение сети	В	380
1.11	Размер пропускаемых частиц	мм	от 8 до 10
1.12	Установка		Стационарный или мобильный, в вертикальном положении
1.13	Габариты, не более	мм	730x146x335x360x325
1.14	Масса брутто насоса не более	кг	70
1.15	Напорный патрубок		Угловой переходник – адаптер с фланцевым креплением
1.16	Напорный фланец, d	мм	100
1.17	Тип сечения кабеля	мм ²	3x3
1.18	Длина кабеля, не менее	м	9
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Электронасос со шнуром (кабелем) питания, не менее 10м.длинной	шт	В соответствии с конкурсной документации
2.2	Электронасос	шт	1
2.3	Паспорт изделия	Экз.	1
2.4	Руководство по эксплуатации	Экз.	1

ФИО ответственного	Бардаков Алексей Николаевич
Должность	Начальник Цеха насосных станций водопровода и канализации
Телефон/факс	+7 (914)-610-13-64
Электронный адрес	a.bardakov@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	С.Н. Громов
Подпись	