

Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа:	№
-----------	-------------------------------------	--------------------	---


Наименование МТР: Насос центробежный CM200-150-400/а6 с электродвигателем

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Единица измерения	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Перекачиваемая среда		сточная вода
1.2	Подача в рабочей точке, в диапазоне	м³/ч	от 200 до 230
1.3	Напор в рабочей точке, в диапазоне	м	от 20 до 23
1.4	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде, не более	мм	5
1.5	КПД, не менее	%	70
1.6	Давление на входе, не более	МПа	0,25
1.7	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	+6 +30
1.8	Конструктивные параметры спирального корпуса насоса		Односторонний подвод жидкости
1.9	Материал корпуса, не хуже		СЧ-25 или аналог
1.10	Материал рабочего колеса, не хуже		СЧ-25 или аналог
1.11	Уплотнение вала насоса		Сальниковое
1.12	Метод монтажа		Горизонтальный
1.13	Длина насоса с эл. двигателем, не более	мм	2000
1.14	NPSH, не более	м	6
1.15	Направление вращения ротора (со стороны двигателя)		Вращение по часовой стрелке
2.	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1	Мощность, не более	кВт	30
2.2	Напряжение сети	В	3~380
2.3	Частота тока	Гц	50
2.4	Скорость вращения	об/мин	1000
2.5	Класс защиты двигателя, не ниже		IP 21
2.6	Класс защиты коробки выводов, не ниже		IP 55
2.7	Тип двигателя		Асинхронный
2.8	Режим работы		S1
2.9	Класс изоляции		F
3.	Требования к комплекту поставки		
3.1	Насос	шт.	1
3.2	Электродвигатель	шт.	1
3.3	Рама	шт.	1
3.4	Ответные фланцы (плоские) с крепежом и заглушками	шт.	2
3.5	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	шт.	1
3.6	Руководство по эксплуатации на русском языке	шт.	1
3.7	Спецификация и монтажный чертеж		
3.8	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	месяцы	36

ФИО ответственного	Роман Викторович Гришин
Должность	Начальник цеха «Очистные сооружения канализации»
Телефон/факс	8(914)-569-64-76

Электронный адрес	v.grishin@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	С.Н. Громов
Подпись	






Автор: Рязанова В. С.

Дата 21.11.2022 время 13:49

Статус (

Рабочий документ ПТД №: 75 от 21.11.2022	
Краткое содержание:	Насос центробежный CM200-150-400/а6 с электродвигателем для ОСК г. Благовещенск
Ссылка на документ:	

Ответственное лицо: Рязанова В. С.

Информация о порядке согласования документа

Рассмотрели

Громов С. Н. []

Пищик М. В. []

Моисеев А. В. []

Рассматривает(ют) сейчас

Никто []

Ос

Ни

Параметры и блоки согласования

Секция согласования документа:

Документ согласовали:

Громов С. Н.
Пищик М. В.
Моисеев А. В.

Документ не согласовали:

Информация о работе:

Громов С. Н. - 21.11.2022 14:07 -> (Согласовал)

Пищик М. В. - 22.11.2022 08:15 -> (Согласовал)

Моисеев А. В. - 22.11.2022 11:33 -> (Согласовал)

Дополнительная информация к согласованию