


Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа:	№
-----------	-------------------------------------	--------------------	---

Наименование МРТ: Переносной центробежный погружной электронасос

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Единица измерения	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Рабочая среда	Сточная вода	По СНиП 2.04.03-85
1.2.	Диапазон температуры рабочей среды	°С	до 35
1.3	Климатические исполнение и категория размещения		УХЛ 4.2 и. Т 2 по ГОСТ 15150-69
1.4	Рабочий интервал подачи	м ³ /ч	От 20 до 40
1.5	Напор в рабочем интервале	м	От 15 до 25
1.6	Частота вращения, не более	об/мин	3000
1.7	Мощность электродвигателя, не более	кВт	3,2
1.8	КПД насоса, не менее	%	50
1.9	Ток, не более	А	5,8
1.10	Номинальное напряжение	В	380
1.11	Средний ресурс до кап. ремонта, не менее	час	6000
1.12	Средняя наработка до отказа, не менее	час	2500
1.13	Назначенный срок службы, не менее	лет	5
1.14	Среднее время до восстановления	час	3
1.15	Материал корпуса, не хуже		чугун
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Электронасос со шнуром (кабелем) питания (не менее 10м)	1 шт.	В соответствии с конкурсной документацией
2.2	Паспорт изделия	1 экз.	
2.3	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
2.4	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	мес.	24

Ф И О Ответственного	Алексей Владимирович Ермаков
Должность	Начальник цеха «Северный водозабор»
Телефон/факс	+7(914)56-96-418
Электронный адрес	a.ermakov@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	С.Н. Громов
Подпись	

Исп. Ермаков тел. +7(914)56-96-418