



PKC
Благовещенск

Общество с ограниченной
ответственностью
«Амурские
коммунальные системы»

Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа	
-----------	-------------------------------------	-------------------	--

Наименование МРТ: Грязевой насос одноступенчатый моноблочный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Единица измерения	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Рабочая среда	Сточная вода	По СНиП 2.04.03-85
1.2.	Диапазон температуры рабочей среды	°С	до 35
1.3	Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ 4.2 и Т 2 по ГОСТ 15150-69
1.4	Подача в рабочей точке	м ³ /ч	16
1.5	Напор в рабочей точке	м	16
1.6	Рабочий диапазон подачи	м ³ /ч	От 8 до 20
1.7	Рабочий диапазон напора	м	От 11,5 до 19
1.9	Частота вращения, не более	об/мин	2900
1.10	Мощность электродвигателя, не более	кВт	1,5
1.11	КПД насоса, не менее	%	40
1.12	Ток, не более	А	3,3
1.13	Номинальное напряжение	В	380
1.14	Средний ресурс до кап. ремонта, не менее	час	6000
1.15	Средняя наработка до отказа, не менее	час	2500
1.16	Назначенный срок службы, не менее	лет	5
1.17	Среднее время до восстановления	час	3
1.18	Материал корпуса, не хуже		чугун
2	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА		
2.1	Габаритные размеры насоса Н/Л/В	мм	не более 420/245/180
3	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
3.1	Электронасос со шнуром (кабелем) питания, не менее 10 м. длиной	1 шт.	В соответствии с конкурсной документацией
3.2	Паспорт изделия	1 экз.	
3.3	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
3.4	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	мес.	36

Ф И О Ответственного	Елена Дмитриевна Скрипелёва
Должность	Начальник участка очистных сооружений канализации в п. Аэропорт
Телефон/факс	+ 7 (963) 808 64 93
Электронный адрес	e.skrpileva@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	Громов С.Н.
Подпись	

Исп. Е.Д. Скрипелёва + 7 (963) 808 64 93