


Заказчик:	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Группа материалов:	Группа ЕВ - Насосы и Насосные агрегаты
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Насос SEG 40.40.2.50B с кабелем 10м, или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Перекачиваемая среда		Сточные воды
1.2	Подача в рабочей точке, не менее / не более	м ³ /ч	16-18,8
1.3	Напор в рабочей точке, не менее / не более	м	43-49
1.4	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде	мм	20
1.5	КПД двигателя, не менее	%	82
1.6	Максимальное рабочее давление	бар	6
1.7	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	+0+40
1.8	Метод монтажа		Погружной / мокрого исполнения / вертикальный
2.	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1	Мощность, не более	кВт	6
2.2	Напряжение сети, в диапазоне	В	380 - 420
2.3	Частота тока	Гц	50
2.4	Скорость вращения, в диапазоне	об/мин	2830-3000
2.5	Класс защиты двигателя, не ниже		IP 68
2.6	Защита от сухого хода		Датчик
2.7	Тип двигателя		Асинхронный
3.	Требования к комплекту поставки		
3.1	Насос	Комп.	2
3.2	Шкаф управления с защитой, обеспечивающий регулирование по уровню	Шт.	Нет требуется
3.3	Кабель, не менее	м	10
3.4	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Шт.	1
3.5	Инструкция эксплуатации на русском языке	Шт.	1
3.6	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	12
3.7	Адрес поставки		г. Пермь, ул. Фрезеровщиков 50

ФИО Ответственного:	Ваньков Ян Станиславович
Должность:	Заместитель главного инженера по оборудованию
Телефон / Факс:	+7 (912) 4827486
Электронный адрес:	van'kov_ys@novogor.perm.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	