



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

14.01.2022 № ТУ-05-0013

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «водопровод» для обеспечения водоснабжения объекта: «Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом и встроенными нежилыми помещениями, расположенный в границах улиц Артемовская, 3-проезд, Корабельная, г. Самара», в следующем объеме:

1. Два водопроводных ввода Дн-160 мм от водопровода Д-300 мм по ул. Артемовская до наружной стены фундамента здания объекта, общей протяженностью ориентировочно 15 п.м.;
2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий