


Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа:	
-----------	-------------------------------------	--------------------	--

Наименование МТР: Электронасос.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Единица измерения	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Рабочая среда	Загрязнённая жидкость	Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды
1.2	Диапазон температуры рабочей среды	°С	От 0 до + 40
1.3	Климатическое исполнение и категория размещения		УЗ по ГОСТ 15150-69
1.4	Расход в рабочей точке	МЗ/ч	9
1.5	Напор в рабочей точке	м	11
1.6	Напорный патрубок		Rp 1 ½ DN40
1.7	Частота вращения	Об/мин	2900
1.8	Номинальная мощность мотора Р2	кВт	0.7
1.9	Потребляемая мощность Р1	кВт	1.2
1.10	Номинальный ток In	А	2.5
1.11	Подключение к сети		3-400В. 50Гц
1.12	Тип пуска		прямой
1.13	Класс нагревостойкости изоляции		F
1.14	Способ защиты двигателя		IP 68
1.15	Вариант монтажа		Мокрый, вертикальный
1.16	Защита мотора		WSK
1.17	Материал, Статическое уплотнение, не хуже		NBR
1.18	Материал, Рабочее колесо, не хуже		EN-GJL-250
1.19	Материал, Режущий механизм, не хуже		X102CrMo17K4/SINT C4 DIN30910-4
1.20	Материал, Уплотнение со стороны мотора, не хуже		AL/SIC
1.21	Материал, Скользящее торцевое уплотнение, не хуже		/SIC/SIC
1.22	Материал, Корпус мотора, не хуже		EN-GJL-250
1.23	Материала, Корпус насоса, не хуже		EN-GJL-250
1.24	Длина кабеля, не менее	м	10
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Электронасос	шт	1
2.2	Паспорт изделия	Экз.	1
2.3	Руководство по эксплуатации	Экз.	1

ФИО ответственного	Бардаков Алексей Николаевич
Должность	Мастер Цеха насосных станций водопровода и канализации
Телефон/факс	+7 (914) 610-13-64
Электронный адрес	a.bardakov@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	Громов Сергей Николаевич 