

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа: ЕВ – насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	14	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ000271

Наименование МТР: Агрегат насосный аналог КМ 65-50-160

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	<b>Функциональные параметры</b>		
1.1	Перекачиваемая среда		Холодная питьевая вода
1.2	Подача в рабочей точке, не менее	м³/ч	25
1.3	Напор в рабочей точке, не менее	м	32
1.4	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде, не более	мм	0,2
1.5	КПД, не менее	%	62
1.6	Давление на входе, не более	кгс/см²	3,5
1.7	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	Не менее +0,1 ...не более +85
1.8	Конструктивные параметры спирального корпуса насоса		Консольный моноблочный
1.9	Материал корпуса, не хуже		Чугун СЧ-20
1.10	Материал рабочего колеса, не хуже		Чугун СЧ-20
1.11	Материал вала насоса, не хуже		Сталь 35-ЗГП
1.12	Уплотнение вала насоса		Сальниковое
1.13	Масса, не более	кг	64
1.14	Метод монтажа		Горизонтальный, в сухом исполнении
1.15	Длина насоса от фланца всасывающего патрубка до конца двигателя, не более	мм	600
1.16	Допустимый кавитационный запас, не более	м	3,8
1.17	Средний межремонтный ресурс, не менее	час	20000
2.	<b>Требования к электрооборудованию (электродвигателю)</b>		
2.1.	Мощность, не более	кВт	5,5
2.2.	Напряжение сети, не более	В	380
2.3.	Частота тока, не менее	Гц	50
2.4.	Номинальный ток, не выше	А	11,1
2.5.	Скорость вращения, не более	об/мин	2900
2.6.	КПД двигателя при полной нагрузке, не менее	%	85,7
2.7.	Класс защиты двигателя, не ниже		IP 21
2.8.	Класс защиты коробки выводов, не ниже		IP 55
2.9.	Тепловая защита		Внутренняя
2.10	Тип двигателя		Асинхронный
3.	<b>Требования к комплекту поставки</b>		
3.1.	Насос	Комп.	1
3.2.	Двигатель	Комп.	1
3.3.	Муфта	Комп.	нет
3.4.	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Шт.	1
3.5.	Инструкция эксплуатации на русском языке	Шт.	1
3.6.	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	24

ФИО Ответственного:	В.Ю. Крюков
Должность:	Ведущий инженер ЦНС
Телефон / Факс:	207-25-30; вн. 64-04
Электронный адрес:	vyKrukov@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник ЦНС	Е.С. Фролов
Подпись:	