


Заказчик:	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Группа материалов:	Группа ЕВ - Насосы и Насосные агрегаты
№ опросного листа:	5	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ000004

Наименование МТР: Насос погружной Гном 100/25 или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	<b>Функциональные параметры</b>		
1.1	Перекачиваемая среда		Сточные воды
1.2	Подача в рабочей точке, не менее / не более	м <sup>3</sup> /ч	90-110
1.3	Напор в рабочей точке, не менее / не более	м	22-30
1.4	Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде	мм	5
1.5	КПД, не менее	%	30
1.6	Макс. рабочее давление	бар	6
1.7	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	+0,1 ....+40
1.8	Метод монтажа		погружной
2.	<b>Требования к электрооборудованию (электродвигателю)</b>		
2.1.	Мощность, не более	кВт	15
2.2.	Напряжение сети	В	380
2.3.	Частота тока	Гц	50
2.4.	Скорость вращения	об/мин	3000
2.5.	Класс защиты двигателя, не ниже		IP 68
2.6	Тип двигателя		Асинхронный
3.	<b>Требования к комплекту поставки</b>		
3.1.	Насос	Комп.	1
3.2.	Кабель, не менее	м	20
3.3.	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Шт.	1
3.4.	Инструкция эксплуатации на русском языке	Шт.	1
3.5.	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	Месяцы	12

ФИО Ответственного:	Ваньков Ян Станиславович
Должность:	Заместитель главного инженера по оборудованию
Телефон / Факс:	+7 (912) 4827486
Электронный адрес:	van'kov_ys@novogor.perm.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	