



РКС
Нижневартовск

Общество с ограниченной ответственностью
«Нижневартовские коммунальные системы»
628606, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, город Нижневартовск, улица Маршала
Жукова, 53

Заказчик:	ООО «Нижневартовские коммунальные системы»	№ опросного листа:	5
-----------	--	--------------------	---

Наименование МТР: СД160/45 или эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Перекачиваемая среда		Промывная вода
1.2	Корпус (насос, импеллер)		СЧ 20 или СЧ 25, вал насоса – сталь 45
1.3	Всасывающий патрубок	мм	125
1.4	Нагнетательный патрубок	мм	80
1.5	Производительность в диапазоне.	Q м³/час	160
1.6	Напор в диапазоне.	М	43 – 48
1.7	Уплотнение (насос)		Сальниковое уплотнение
1.8	Максимальный диаметр твердых частиц (до)	мм	5
1.9	Максимальная вязкость раствора	сСт	
1.10	Максимальная окружающая температура	°C	
1.11	Номинальный диаметр рабочего колеса	мм	388
2	ДВИГАТЕЛЬ		
2.1	Энергоэффективность		
2.2	Напряжение	В	380
2.3	Частота тока	Гц	50
2.4	Тип		АИР200М4
2.5	Класс изоляции	F	
2.6	Степень защиты	IP	не менее 54
2.7	Мощность, не более	кВт	32
2.8	Оборотов в минуту (тах.)	об/мин.	1450
2.9	Режим работы электродвигателя	S1	Продолжительный режим работы
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Назначение	Перекачка промывной воды	
3.2	Соответствие стандартам	продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN	
3.3	Срок службы не менее	6 лет	
3.4	Гарантийный срок не менее	18 месяцев со дня изготовления	
3.5	Аналог		
3.6	Базис поставки	г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 53	

ФИО ответственного	Чубаров Артур Владимирович
Должность	Ст. механик
Телефон/факс	+7(3466)291991
Электронный адрес	Chubarov_av@nvcs.ru
Подпись	