

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Группа |
| Опросный лист: | | Код МТР в ЕНС: | ТЛ0000008 |

Наименование МТР: Герметизатор ПЗУ-ЗКМВ

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|-------------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| 1.1 | Внутренние диаметры труб, перекрываемого трубопровода | мм | 380-590 |
| 1.2 | Наружный диаметр в свободном состоянии (без учета конусности торцевых поверхностей, вентили, кронштейна, кольцевых выступов на цилиндрической поверхности) | мм | 350 |
| 1.3 | Длина оболочки в свободном состоянии | мм | 660 |
| 1.4 | Масса, не более | кг | 12,5 |
| 1.5 | Рабочее давление сжатого газа в оболочке | МПа | 0,3 |
| 1.6 | Максимальное статическое давление жидкости, удерживаемое герметизатором | МПа | 0,15 |
| 1.7 | Устойчивость к воздействию вакуума, не менее | МПа | 0,05 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Соответствие стандартам | | продукция должна соответствовать требованиям стандартов на резинордные герметизаторы |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание | | Не требует техническое обслуживание в процессе эксплуатации |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, месяцев | 12 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 2 |

| | |
|-------------------------------|---|
| ФИО ответственного: | Сафиуллин И.И. |
| Должность: | Инженер БПП |
| Телефон: | 207-28-18 |
| Электронный адрес: | iSafiullin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО начальника подразделения: | Юданычев Д.Е. |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | И.о. Главного инженера Фролов Е.С. |
| Подпись: |  |