

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УКСир

А.Е. Панов

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик

С.Л. Натерный

Номер документа

Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-589

Капитальный ремонт (замена) кабеля для подключения насосного агрегата №6

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.п.)

Инв. № 13670

Местонахождение ОС:

НФС-2


Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
Насосная станция 2-го подъёма (машинный зал)	Демонтаж кабельной линии	Демонтаж бу кабеля АВБбПнг 3*70 (6кв)	м	70	из лотка
		Демонтаж стальной полосы заземления 4*40	м/п	20	проложена открыто
		Монтаж кабельных стоек к потолку анкерными болтами 8x100мм (140шт)	шт.	35	
		Монтаж полог ГЭМ 300мм	шт.	70	
		Монтаж лестничного лотка 200*50*3000	п.м	50	
		Штроба (бетон, плитка) глубина 200мм ширина 120мм	м/п	10	в полу
		Заделка штробы цементно-песчаным раствором М 100 после монтажа трубы	м/п	8	
		Монтаж кабеля АВБбПнг 3*70 (6кв) в лотке с креплением	м/п	60	
	Монтаж кабельной линии	Монтаж кабеля АВБбПнг 3*70 (6кв) в трубе ПНД Ду-75мм, с прокладкой в стальной трубе Ду-100мм, с установкой трубы	м/п	10	
		Установка отводов стальных на 45° Ду-100мм	шт	44	

		Монтаж концевых муфт ЗКНГп -10- 70/120	шт.	2	
		Монтаж полосы заземления 4*40	м/п	6,0	сталь г/к ст3
		Монтаж перемычки ПВЗ 1 * 6 шт 8	шт./м	8/4	
		Заделка отверстия (проходная гильза ) монтажной пеной и цементно-песчаным раствором М-100	шт.	2	перекрытие
		Присоединение кабеля к электродвигателю насосного агрегата	жины	3	
		Вывоз и утилизация мусора на расстояние до 10км	т	По расчету	


Начальник НФС-2

 /И.А. Кашкинов/  
(подпись)

Инженер УКСир

 /И.А. Куракина/  
(подпись)

СОСТАВИЛ: /Начальник УРиОЭ  
(должность)

 Р.Е. Бондаренко  
(подпись)

Р.Е. Бондаренко  
(ф.и.о.)