

10.08.2022 №05-1569

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

УКСиР  
ООО «Самарские коммунальные  
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Канализационные выпуски 4Дн-110 мм. Канализационная линия Дн-160 мм»** в рамках обеспечения водоотведением объекта: «Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Самара, Промышленный район, просека 6, участок б/н», в следующем объеме.

1. Четыре канализационных выпуска Дн-110 мм от наружной стены фундамента здания объекта, общей протяженностью ориентировочно 20 п.м. и далее канализационная линия Дн-160 мм до канализационной насосной станции в районе объекта, общей протяженностью ориентировочно 55 п.м.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 49,21 м<sup>3</sup>/сут (7,28 м<sup>3</sup>/час).

Срок действия — 3 года

Первый заместитель  
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий