

01.08.2022 №05-1469

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР
ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «Водопроводная линия Дн-225 мм» в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Самара, Промышленный район, просека 6, участок б/н», в следующем объеме:

1. Водопроводная линия Дн-225 мм от водопроводной линии Д-315 мм в районе дома №142 по Шестой просеке до водопроводной линии Д-160 мм в районе объекта и далее два водопроводных ввода Дн-225мм до наружной стены фундамента здания, общей протяженностью ориентировочно 210 п.м.
2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.
3. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 49,21 м³/сут (7,28 м³/час).
Пожаротушение: наружное — 25 л/сек, внутреннее — 10,4 л/сек, автоматическое — 13,8 л/сек.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпиндель из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Главный управляющий директор

Б.В. Бирюков

