

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник ПТУ

  
Ф.А. Шаров

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник УКСир

  
А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-602

Капитальный ремонт — промывка коллектора канализационного хоз-фекального уличного д-600 мм, расположенного по адресу: г. Самара, от ул. М Горького 98А до КНС-3

Инв № 700935

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Труба-д ж/б Д-600мм	заилён	Промывка канализационных сетей с расчисткой Д-600 мм	пм	300	
2			Очистка КК д-1500 мм от ила, вымытого из коллектора с вывозом на расстояние до 15 км	шт	10	
3			Телевизионное инспекционное обследование трубопровода Д-600мм	пм	300	

Начальник ЦЭК

  
Юданов Д.Е.

Ведущий инженер ОКР

  
Помякушина М.А.