

Приложение №1.2.1 к ЗП №СКС-2023-В-ИП-7.1.13.1-12

20.01.2023 №05-0072

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные  
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Канализационные выпуски 9Дн-110 мм. Канализационная линия Дн-225 мм. Канализационная линия Дн-250 мм»** в рамках обеспечения водоотведением объекта: «Жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом в границах улиц Стара-Загора и Алма-Атинская в Кировском районе г. Самара. 1 очередь строительства», в следующем объеме.

1. Канализационная линия Дн-250 мм от границы земельного участка объекта до канализационного коллектора Д-400 мм по ул. Алма-Атинская, протяженностью ориентировочно 720 п.м.

2. Канализационная линия Дн-225 мм от канализационных выпусков объекта до проектируемой канализационной линии Дн-250 мм на границе земельного участка объекта, протяженностью ориентировочно 280 п.м.

3. Девять канализационных выпусков Дн-110 мм до канализационной линии Дн-225 мм, общей протяженностью 50 п.м.

4. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — **391,25 м3/сут (36,29 м3/час)**.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель  
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий