

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-101

Капитальный ремонт фасада здания башни промывного бака на КО ГВС.


Инв. № 1368

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Чапаевская, 234

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Фасад	Загрязнения и выцветание наружной отделки, отслоение штукатурки фасада	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых	м2	600	
2			Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	м2	30	
3	Строительный мусор		Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	По расчету	
4			Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен	м2	30	
5			Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	м2	50	
6			Огрунтовка ранее окрашенного фасада под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	м2	822	
7			Окраска перхлорвиниловыми красками (светло жёлтая) по подготовленной поверхности фасада простых за 2 раза с земли и лесов	м2	822	

8	Окна деревянные	Отслоение окрасочного слоя	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчетом до 35% (белая) с фасада	шт./м2	3/13,6	
9	Крыльцо	Загрязнения и выцветание наружной отделки	Огрунтовка металличес-х конструкций за 1 раз грунтовкой ГФ-021 и окраска металличес-х конструкций краской ПФ-115 за 2 раза	м2	2,73	
10			Улучшенная масляная окраска деревянного перекрытия козырька за 2 раза с расч. 10%	м2	5,6	
11		Загрязнение и выцветание, отслоение штукатурки	Ремонт штукатурки фасада по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадь отдельных мест до 5 м2 толщина слоя до 20 мм.	м2	6,2	
12	Металлоконструкции установленные на фасаде	Загрязнения и выпетание	Огрунтовка металличес-х конструкций за 1 раз грунтовкой ГФ-021 и окраска металличес-х конструкций краской ПФ-115 за 2 раза за 2 раза	м2	18,8	

Начальник ГВС



/ Т.А. Перова

Начальник УОС ГВС



/ Д.Г. Зобнин /

Ведущий инженер ОКР



/ О.Н. Печенкина /