



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

21.07.2022 № 05-1346

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР
ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Водопроводная линия Дн-315 мм»** в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Самара, Советский р-н, в границах ул. Советской Армии, ул. Печерская, Кабельный переулок», в следующем объеме:

1. Водопроводная линия Дн-315 мм от проектируемого водопровода Д-315 мм по пер. Кабельный (в рамках договора №Д-05-0015-В от 15.02.2021) до водовода Д-500 мм по ул. Советской Армии, протяженностью ориентировочно 170 п.м.
2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.
3. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 76,65 м³/сут.
Пожаротушение: наружное – 20 л/с, автоматическое – 30 л/с, внутреннее – 2х5,2 л/с.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпиндель из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Главный управляющий директор

Б.В. Бирюков