



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

21.04.2023 № 05-1005

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР
ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «водопровод» для обеспечения водоснабжения объекта: «Строительство нового музеяно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина» в следующем объеме:

- водопроводную линию 2Дн-160 мм от водопроводной линии Ду-300 мм в районе дома № 139 по ул. Ново-Садовой до наружной стены фундамента здания планетария (№ 1 по ГП) с установкой ПГ по нормам, общей протяженностью ориентировочно 180 п.м;

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпиндель из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длинна, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

И.о. главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий