


Заказчик:	ООО «Самарские Коммунальные системы»	Группа материалов:	К
Опросный лист:	№01	КОД МТР в ЕНС:	КВ000056

Наименование МТР: Сплит система 3,4 кВт

№ п/п	Наименование параметра	Требования заказчика
1.1	Режим работы	Охлаждение/обогрев/осушение
1.2	Автоматический режим	Есть
1.3	Ночной режим	Есть
1.4	Таймер	Есть
1.5	Режим вентиляция	Есть
1.6	Пульт ДУ	Есть
1.7	Вес внутреннего блока	7,3 кг
1.8	Количество внутренних блоков	1 шт
1.9	Тип установки внутреннего блока	Настенный
1.10	Производительность охлаждения	3.4 кВт ± 0,5 кВт
1.11	Производительность обогрева	3.4 кВт ± 0,5 кВт
1.12	Обслуживаемая площадь	35-50 м2
1.13	Уровень шума, внутренний блок	38 дБ ± 3дБ
1.14	Уровень шума, внешний блок	52 дБ ± 3дБ
1.15	Потребляемая мощность	940 Вт ±100 Вт
1.16	Класс энергопотребления	A/A
1.17	Хладагент	R410A
1.18	Длина трубопровода стандартная	5м ± 2м
1.19	Длина трубопровода максимальная	9м ± 2м
1.20	Перепад высот макс	8м ± 2м
1.21	Размеры внутреннего блока	270x770x325 (ВxШxГ) мм - допускается незначительное отклонение
1.22	Размеры внешнего блока	544x700x245 (ВxШxГ) мм - допускается незначительное отклонение
1.23	Вес внешнего блока	22,9 кг ± 3 кг
1.24	Установка и монтаж	Да
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам	Продукция должна соответствовать требованиям опросного листа
2.2	Подтверждение требований опросного листа	Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание	Техническое обслуживание на весь срок службы
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее 1 года
2.5	Срок службы до списания	Не менее 5 лет

ФИО Ответственного:	Иванов П.В.
Должность:	Начальник АТЦ
Телефон:	51-01
Электронный адрес:	paIvanov@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	Давыдов Игорь Васильевич
Подпись:	