

26.10.2022 №05-2328

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Водопроводная линия Дн-250 мм»** в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Универсальный магазин», расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, д.2, в следующем объеме.

1. Водопроводная линия Дн-250 мм от объекта по нормам, протяженностью ориентировочно 28 п.м.

2. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 0,6 м³/сут.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпиндель из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий