

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	

Наименование МТР: Радиатор алюминиевый 500 мм, 12 секций


№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Количество секций	шт	12
1.2	Мощность	Вт	2196
1.3	Площадь обогрева	м ²	21,6
1.4	Расположение подключения		Боковое
1.5	Давление на разрыв	атм	100
1.6	Рабочее давление	атм	20
1.7	Вес	кг	17,4
1.8	Межосевое расстояние	мм	500
1.9	Объем теплоносителя	л	3,24
1.10	Высота	мм	565
1.11	Глубина	мм	90
1.12	Ширина	мм	960
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно)
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	2
2.5	Срок службы до списания	Не менее, лет	10

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон:	207-25-26
Электронный адрес:	esFrolov@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	И.В. Давыдов
Подпись:	

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	

Наименование МТР: Радиатор алюминиевый 500 мм, 10 секций

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Количество секций	шт	10
1.2	Мощность	Вт	1830
1.3	Площадь обогрева	м ²	18
1.4	Расположение подключения		Боковое
1.5	Давление на разрыв	атм	100
1.6	Рабочее давление	атм	20
1.7	Вес	кг	14,5
1.8	Межосевое расстояние	мм	500
1.9	Объем теплоносителя	л	2,7
1.10	Высота	мм	565
1.11	Глубина	мм	90
1.12	Ширина	мм	800
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно)
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	2
2.5	Срок службы до списания	Не менее, лет	10

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон:	207-25-26
Электронный адрес:	esFrolov@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	И.В. Давыдов
Подпись:	

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	

Наименование МТР: Радиатор алюминиевый 500 мм, 8 секций

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Количество секций	шт	8
1.2	Мощность	Вт	1488
1.3	Площадь обогрева	м ²	14,88
1.4	Расположение подключения		Боковое
1.5	Давление на разрыв	атм	100
1.6	Рабочее давление	атм	20
1.7	Вес	кг	11,6
1.8	Межосевое расстояние	мм	500
1.9	Объем теплоносителя	л	2,16
1.10	Высота	мм	565
1.11	Глубина	мм	90
1.12	Ширина	мм	640
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно)
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	2
2.5	Срок службы до списания	Не менее, лет	10

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон:	207-25-26
Электронный адрес:	esFrolov@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	И.В. Давыдов
Подпись:	