

Приложение 1.2.1 ЗП №СКС-ХВ-ИП-6.1.19.1-4

21.11.2022 № 05-2561

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР
ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «водовод» для обеспечения водоснабжения объекта: «Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями, подземными/наземными стоянками, расположенный в границах улиц: Липецкая/Мусоргского в г. Самара», в следующем объеме:

1. водовод Дн-560 мм по ул. Липецкой от водоводов Ду-400 мм и Ду-450 мм по ул. Лейтенанта Шмидта (т. А) до водовода Ду-400 мм по ул. Соколова (т. Б), протяженностью ориентировочно 1500 п. м;
2. водовод Дн-560 мм по ул. Мусоргского от ул. Липецкой до водопроводных линий 2Дн-315 мм по ул. Кузбасской, протяженностью ориентировочно 270 п. м;
3. при подключении к существующим сетям предусмотреть реконструкцию существующих камер.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру (или возможность установки бесколодезной арматуры с учетом экономической эффективности и последующей эксплуатации) со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпиндель из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий