



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

26.10.2022 №05-2326

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «Водопроводный ввод 2Дн-225 мм» в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Торгово-развлекательный центр, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0707005:3675», в следующем объеме.

1. Два водопроводных ввода Дн-225 мм от водопроводной линии Д-315 мм по ул. Зои Космодемьянской до наружной стены фундамента здания, общей протяженностью ориентировочно 20 п.м.

2. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

3. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 186,188 м3/сут (13,5 м3/час).
Пожаротушение: наружное — 25 л/сек, внутреннее — 2*2,5 л/сек, автоматическое — 30 л/сек.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть бесколодезную арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрешеченный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий