

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	Б/Н	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Погружной центробежный моноблочный для хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Перекачиваемая среда		Хозяйственно-бытовые
1.2	Подача в рабочей точке, в диапазоне	м ³ /ч	40-45
1.3	Напор в рабочей точке, в диапазоне	м	27-30
1.4	КПД агрегата, не менее	%	45
1.5	Температура перекачиваемой среды, в диапазоне	°С	0+40
1.6	Материал корпуса насоса, не хуже		чугун
1.7	Материал рабочего колеса, не хуже		чугун
1.8	Тип рабочего колеса		Открытое с режущей кромкой для перекачивания длинноволокнистых включений
1.9	Свободный проход колеса, не менее	мм	80
1.10	Уплотнение вала насоса		Двойное торцевое с промежуточной масляной камерой или аналог
1.11	Конструктивное исполнение насоса		Погружной с рубашкой охлаждения
2.	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1.	Мощность номинальная, не более	кВт	11
2.2.	Напряжение сети	В	3 х 380-415
2.3.	Номинальная скорость вращения, не более	об/мин.	2900
2.4.	Частота тока	Гц	50
2.5.	Номинальный ток (FLC), не более	А	21
2.6.	Максимальное количество пусков, не более	Ед/ч	10
2.7.	Датчики контроля температуры обмоток (pt1000)	наличие	да
2.8	Датчик влажности в масляной камере	наличие	да
2.9	Класс защиты двигателя, не ниже		IP 68
2.10	Длина погружного кабеля, не менее	м	10
3.	Требования к комплекту поставки		
3.1.	Насосный агрегат	Комп.	1
3.2.	Автоматическая трубная муфта	Компл.	1
3.3.	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	Комп.	3
3.4.	Инструкция эксплуатации на русском языке	Комп.	1
3.5.	Гарантийные обязательства от производителя, не менее	Месяцы	24

ФИО Ответственного:	Климасов Алексей Сергеевич
Должность:	Начальник участка
Телефон / Факс:	89879129241
Электронный адрес:	aKlimasov@samcomsys.ru
Подпись:	
Главный инженер:	Давыдов Игорь Васильевич
Подпись:	